

# ЗАОр НП «ЖУКОВМЕЖРАЙГАЗ»

г. Белоусово ул. Калужская , 10

тел.53-4-04

№ 3865

27 октября 2010г.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кому ООО «Берц»

Вам разрешается отпуск газа для : Расширение существующей системы газораспределения (Газификация 500 ж/д) – г/д в/д+ ШРП+ уличный г/д н/д

По адресу : Московская обл., граница Серпуховского района и Жуковского района Калужской области д. Сидоренки

Место присоединения:

От действующего распределительного надземного стального газопровода высокого давления на выходе из ГРС «Курилово»

Дн=159 мм Рр=0,6 МПа, Рфакт.=0,25 МПа

Условия газификации

Данные технические условия действительны при повышении давления газа на выходе из ГРС «Курилово» до Р=0,6 МПа и при проектировании и строительстве до начала проектных работ по газопроводам к д. Сидоренки, на выходе из ГРС и входе в газопроводы среднего давления на жилую и техническую зоны в/ч 03340 2-х ПГБ-16-2В-У1 с РДГ-150В с обогревом и двумя линиями редуцирования с параметрами: Рвх.= 1,2 МПа, Рвых.= 60-600кПа, для реализации возможности увеличения давления газа из ГРС до 0,6 МПа. На месте врезки предусмотреть отключающее устройство в надземном исполнении. При выходах из земли предусмотреть ИФС. Газопроводы предусмотреть из полиэтилена, узлов разрешенных РТН РФ, в траншее укладку ленты с надписью «ГАЗ» и одножильного изолированного медного контрольного провода с выводами под ковера, защиту стальных участков газопровода от электрохимической коррозии - в/усиленной изоляцией и заменой грунта в траншее на всю длину участка на песок. Предусмотреть ШРП с ИФС, молниезащитой и ограждением на 500 ж/д. Количество ШРП подобрать в зависимости от нагрузок.

### Условия присоединения и порядок газификации

1. Работы производятся по проекту, выполненному специализированной организацией.
2. Проект должен быть согласован с ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз», с предприятиями владельцами подземных коммуникаций, с органами местных властей.
3. Проекты на газификацию промышленных предприятий и газопроводы в/д., с/д. должны пройти экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированы в органах Ростехнадзора.
4. Технический надзор, приемка газифицированных объектов и газопроводов, врезка и пуск газа производится ЗАОр НП "Жуковмежрайгаз"
5. О начале работ заказчик должен поставить в известность ЗАОр НП "Жуковмежрайгаз" и газо-технического инспектора, по окончании работ, до врезки и пуска газа заключить договор на аварийно-техническое обслуживание с ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз».
6. Основанием на выдачу технических условий является заявление
7. Срок действия условий 2 года

Технический директор НП "Жуковмежрайгаз"



В.И.Чичерин